



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР

ГУ МЧС России по Свердловской области.

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-25-2022/0024(1)

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

социально-личностного развития воспитанников

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. № 66-25-2022/0024рс от 11 мая 2022 г.* в период с «18» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г. старшим инспектором ОНДиПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Худяковой А. С. проведена выездная плановая проверка в отношении *Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников* по адресу: 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Октябрьская, д.13А, в следующие сроки:

с «18» мая 2022 г., 10 час.00 мин. по «31» мая 2022 г., 10 час.00мин.,

в ходе которого присутствовал законный представитель контролируемого лица Заведующая Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников Черепкова Мария Павловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери эвакуационных выходов ведущих из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки на всех	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2023 г.	

	этажах здания, выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	безопасности» ст.4 часть 4, ст.89 часть 1 и 2, СП 1.13130.2020 п. 5.2.3		
2.	Помещения пищеблока, прачечной и персонала, расположенные на первом этаже здания, не отделены от общего коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3. СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1, п. 5.1.2; п. 5.2.6.	01.05.2023 г.	
3.	Для отделки стен в приемных групповых ячеек запретить применение горючих материалов (обои).	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 28. часть 7.	01.05.2023 г.	
4.	Для покрытия пола в зальном помещении для проведения музыкальных и физкультурных занятий запретить применение горючих материалов (паркетная доска). Для покрытия пола необходимо применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ-2.	Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 29.	01.05.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия

(бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор ОНДиПР
ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
Худякова Анастасия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Заведующая МАДОУ «Детский сад №11»
Черепкова Мария Павловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

"31" мая 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575828

Владелец Черепкова Мария Павловна

Действителен с 03.04.2022 по 03.04.2023